



A2X24/S586

A2X24/S586 = 24 Vac



INDICATORE/INTEGRATORE CON INGRESSO 4...20 mA & 0...10V

DOTAZIONE

All'interno dell'imballaggio sono presenti:

manuale d'uso
avvertenze
dispositivo

SCOPO FUNZIONALE DELL'APPARECCHIO

Ingresso $\pm 0,1...40$ mA; $\pm 0,1...40$ V (default 4...20mA & 0...10V).

Doppio indicatore: istantaneo (F) 5 cifre + polarità (campo ± 99999) con quattro soglie di allarme; totale (T) 7 cifre (campo massimo 0...9999999).

CARATTERISTICHE GENERALI

CUSTODIA

Contenitore modulare agganciabile su guida DIN EN 50022 secondo norme DIN 43880

Larghezza 6moduli

Peso 400g

Profondità 68 mm

Grado di protezione IP20

Collegamento mediante due morsettiere fisse 9 + 9 poli

INGRESSI DIGITALI

Autoapprendimento della taratura; azzeramento; hold; peak-hold; impostazione remota del SET1; reset totalizzatore; funzione ausiliaria

IN1; IN2 - contatto non alimentato

Tensione ai capi max 24 volt

Corrente di chiusura max 6 mA

INGRESSO ANALOGICO

Selezionabile mediante collegamento in morsetti:

0... \pm 40mA	impedenza 100 ohm
4...20mA	impedenza 100 ohm
0... \pm 4V	impedenza 10 Kohm
0... \pm 40V	impedenza 110 Kohm

Sovraccarico ammesso 100% a regime

Uscita 24Vdc per l'alimentazione, eventuale, di un trasmettitore; corrente massima 40 mA.

Circuito di sicurezza per interruzione collegamento (4...20mA)

CONVERTITORE A/D

Risoluzione ± 20.000 punti

Tempo medio di conversione 250mS

INDICATORE

Display 7 cifre

Massima scala visualizzata: istantaneo (F) ± 99999
totale (T) 0...9999999

Scala di lettura configurabile mediante tastiera
Decimal point programmabile

SOGLIE DI ALLARME E RELÈ DI USCITA

Quattro soglie di allarme con uscita a relè.

Configurazione degli allarmi : minima, massima, finestra isteresi.

Differenziale impostabile.

Tre relè R1; R2; R3; con contatto SPST (comune unico)

5A - 250V

Un relè R4 con contatto SPDT (contatto in scambio)

Possibilità di operare in manuale.

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA

Tensione di alimentazione : 24Vac;

Frequenza di rete : 50/60 Hz

Memoria dati in assenza di alimentazione mediante E²prom

Assorbimento max 3,3 VA

CONFORMITÀ DIRETTIVE CEE

93/68 CEE

89/336 Compatibilità elettromagnetica CEE

73/23 Bassatensione CEE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Range ammesso -10...50 °C

MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE


Lo strumento è predisposto per il montaggio su guida DIN EN 50022

Il fissaggio avviene con gancio a scatto in dotazione.

Per il collegamento fare riferimento agli schemi seguenti ed eseguire il cablaggio in assenza di alimentazione.

VISTA FRONTALE

- 1 = Indicatore a display della variabile misurata con sette cifre da 12,5mm di altezza
- 2 = tasto per il decremento delle variabili impostate (DOWN)
- 3 = tasto per l'incremento delle variabili impostate (UP)
- 4 = tasto PGM: per l'accesso alla programmazione
- 5 = tasto ENTER: per la conferma dei dati programmati
- 6 = tasto : FLOW/TOTAL per la selezione, se abilitato, della visualizzazione
- 7 = led R1: indica lo stato di eccitazione del relè R1
- 8 = led R2: indica lo stato di eccitazione del relè R2
- 9 = led R3: indica lo stato di eccitazione del relè R3
- 10 = led R4: indica lo stato di eccitazione del relè R4



- 11 = led CAVO INTERROTTO: indica che il trasmettitore non è collegato oppure che i cavi di collegamento sono interrotti. Il led lampeggia in caso di anomalia.

Questo controllo è abilitato solo nel funzionamento 4...20 mA


- 12 = led F: indica che la visualizzazione corrente è la portata istantanea

- 13 = led T: indica che la visualizzazione corrente è la portata totalizzata

- 14 = led P: indica che lo strumento è impostato come visualizzatore di pressione

VISTA LATO COLLEGAMENTI

FIG. 2



COLLEGAMENTO INGRESSO ANALOGICO

FIG. 3
TRASMETTITORI 4...20 mA




FIG. 4
LOOP 4...20 mA
+/- 0...40 mA



FIG. 5
+/- 0...4 Vdc




FIG. 6
+/- 0...40 Vdc




FIG. 7
+/- 0...10 Vdc





FIG. 8
TRASMETTITORE 0...10 V



Posteriormente sono disponibili due morsettiere estraibili da 9 + 9 poli (numerate da 1..9 e da 10..18) per il collegamento elettrico dello strumento (vedi figura 2).

ALIMENTAZIONE

24 Vac tra i morsetti 0₍₁₈₎ e 24₍₁₇₎

INGRESSI DIGITALI

Ingresso In1: taratura di zero
azzeramento lettura
Incremento valore set remoto
reset totalizzatore
funzione ausiliaria

contatto NO tra = IN1₍₈₎ e COM₍₇₎

Ingresso In2: taratura di fondo scala
hold; peak-hold
decremento valore set remoto

contatto NO tra = IN2₍₉₎ e COM₍₇₎

INGRESSO ANALOGICO

Vedi FIG3....FIG8

RELÈ DI USCITA

Relè 1 contatto normalmente aperto disponibile ai morsetti:

C123₍₁₃₎ = comune
NA1₍₁₀₎ = normalmente aperto

Relè 2 contatto normalmente aperto disponibile ai morsetti:

C123₍₁₃₎ = comune
NA2₍₁₁₎ = normalmente aperto

Relè 3 contatto normalmente aperto disponibile ai morsetti:

C123₍₁₃₎ = comune
NA3₍₁₂₎ = normalmente aperto

Relè 4 contatto in scambio disponibile ai morsetti:

C4₍₁₅₎ = comune
NA4₍₁₄₎ = normalmente aperto
NC4₍₁₆₎ = normalmente chiuso

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Prima della messa in servizio del dispositivo leggere attentamente le avvertenze disponibili con il prodotto (vedi lista di imballaggio).


Il presente prodotto è uno strumento elettronico quindi non deve essere considerato una macchina; conseguentemente non deve sottostare ai requisiti fissati dalla Direttiva CEE 89/392 (Direttiva Macchine).

Se lo strumento viene utilizzato come parte componente di una macchina, non può essere alimentato se la stessa non soddisfa i requisiti della Direttiva.

La marcatura **CE** dello strumento non solleva il cliente dall'adempimento degli obblighi di legge relativi al proprio prodotto finito.

L'immunità ESD laterale è max 8 KV.

PROGRAMMAZIONE ALLARMI



PROGRAMMAZIONI

Sono disponibili 5 livelli di programmazione:

- ESERCIZIO
- PARAMETRIZZAZIONE
- CONFIGURAZIONE
- MANUALE
- TARATURA

PROGRAMMAZIONI DI ESERCIZIO

In questo livello possono essere impostate, in sequenza, le quattro soglie di allarme che sono denominate: SET1, SET2, SET3 e SET4.

L'accesso è immediato mediante la pressione del tasto **PGM** oppure sotto chiave in base ai programmi **PASS** e **L.PASS** della configurazione.

Dopo ogni programmazione è possibile passare a quella successiva premendo il tasto **PGM** oppure ritornare alla visualizzazione della variabile di ingresso premendo il tasto **ENTER**.

Dopo la pressione del tasto **PGM** il display indica per un secondo "SET1" poi ne visualizza il valore che può essere modificato mediante i tasti **UP** e **DOWN**.

Ripremendo **PGM** si procede allo stesso modo per programmare le altre tre soglie di allarme.

Il range di impostazione è libero (-99999...99999) oppure limitato tra i valori programmati ai parametri di configurazione "lettura a inizio scala" e "lettura a fondo scala" in funzione del programma range. Il valore di default è 0

PROGRAMMAZIONI DI PARAMETRIZZAZIONE

In questo livello vengono impostati, in sequenza, i differenziali delle quattro soglie di allarme che si posizionano secondo il tipo di allarme prescelto in sede di configurazione (vedi paragrafo CONFIGURAZIONE); il range di impostazione è 1...1000 digits.

I differenziali sono denominati: dIF1; dIF2; dIF3; dIF4.

L'accesso è possibile premendo, dopo l'impostazione del set 4 (prima di premere **ENTER**), per tre secondi consecutivi il tasto **PGM**.

La programmazione può essere immediata oppure sotto chiave in base ai programmi **PASS** e **L.PASS** della configurazione.

Dopo ogni programmazione è possibile passare a quella successiva premendo il tasto **PGM** oppure ritornare alla visualizzazione della variabile di ingresso premendo il tasto **ENTER**.

Il display indica per un secondo "dIF 1" poi ne visualizza il valore che può essere modificato mediante i tasti **UP** e **DOWN**.

Ripremendo **PGM** si procede allo stesso modo per programmare i differenziali delle altre tre soglie di allarme.

PROGRAMMAZIONI DI CONFIGURAZIONE

In questo livello possono essere impostati:

MESSAGGIO VISUALIZZATO	PARAMETRO	DEFAULT	LED
4-20	scala e tipo di ingresso	[4-20]	i4
999999	decimal point della portata istantanea	[nessuno]	i4
Zeri	zeri fissi	[0]	i4
4-20 (4 lampeggiante)	lettura a inizio scala	[0]	i4
4-20 (20 lampeggiante)	lettura a fondo scala	[1000]	i4
range	limiti di scala	[0]	i4
Int	integrazione della lettura	[1]	i4
OUt1	tipo di allarme per il set 1	[min-diretto]	i4
OUt2	tipo di allarme per il set 2	[min-diretto]	i4
OUt3	tipo di allarme per il set 3	[min-diretto]	i4
OUt4	tipo di allarme per il set 4	[min-diretto]	i4
ALL n	rottura cavi	[All n]	i4
F 1 2	stato relè 1 e 2 in caso di rottura del cavo	[OFF-OFF]	i4
F 3 4	stato relè 3 e 4 in caso di rottura del cavo	[OFF-OFF]	i4
Inp	funzione degli ingressi digitali	[0]	i4
999999	decimal point della portata totalizzata	[nessuno]	&w
IS t	portata totalizzata con ingresso analogico a zero	[0]	&w
FS t	portata totalizzata con ingresso analogico a fondo scala	[1000]	&w
b t	banda morta della portata totalizzata	[0, 1]	&w
PASS	password	[0]	&4
L.PASS	livello della password	[0]	&4

L'accesso è possibile premendo, dopo l'impostazione del "dif 4" (prima di premere **ENTER**), per tre secondi consecutivi il tasto **PGM**.

La programmazione può essere immediata oppure sotto chiave in base ai programmi **PASS** e **L.PASS** della configurazione.

Dopo ogni programmazione è possibile uscire premendo il tasto **ENTER** oppure proseguire premendo il tasto **PGM**.

Dopo la corretta procedura di accesso, il display indica per un secondo circa il messaggio "SL 0.0" che precisa il livello di aggiornamento del software.

SCALA E TIPO DI INGRESSO

Il display indica "4-20"; con il tasto **UP** si può modificare in "0-10" e "IS-FS".

La programmazione "4-20" è valida solo per l'ingresso 4...20 mA e abilita il controllo della continuità dei cavi di collegamento.

La programmazione "0-10" è valida solo per l'ingresso 0...10V.

La programmazione "IS-FS" (Inizio Scala - Fondo Scala) è valida per tutti gli altri tipi di ingresso sia in tensione che in corrente; è obbligatoria anche per ingressi 4...20 dove i valori di inizio e fondo scala scostano da quelli nominali (ad esempio trasmettitori 6...20 mA).

DECIMAL POINT DELLA PORTATA Istantanea

Selezionare la posizione del punto decimale.

Il display indica "999999" (assenza di decimal point).

Con il tasto **UP** il decimal point si sposta in successione per una della seguenti scale: "99999.9" "9999.99" "999.999" "99.9999".

ZERI FISSI

Selezionare gli zeri fissi che consentono, per letture molto disturbate, di ottenere la stabilità a zero della cifra delle unità e delle decine del visualizzatore.

Il display indica per un secondo "Zeri"; impostare, mediante i tasti **UP** e **DOWN**, uno dei seguenti numeri:

0 = nessun zero fisso

1 = unità del display bloccate a zero

2 = unità e decine del display bloccate a zero

LETTURA A INIZIO SCALA

Programmare il valore della lettura sul display da associare all'inizio scala dell'ingresso analogico.

Il display indica "4-20" (oppure "IS-FS" se selezionata questa scala) con il 4 (oppure IS) lampeggiante.

Dopo un secondo circa visualizza il valore programmato.

Con i tasti **UP** e **DOWN** è possibile modificare il valore da -99999 a 99999.

LETTURA A FONDO SCALA

Programmare il valore della lettura sul display da associare al fondo scala dell'ingresso analogico.

Il display indica "4-20" (oppure "IS-FS" se selezionata questa scala) con il 20 (oppure FS) lampeggiante.

Dopo un secondo circa visualizza il valore programmato.

Con i tasti **UP** e **DOWN** è possibile modificare il valore da -99999 a 99999.

LIMITI DI SCALA

La scala di lettura può essere libera oppure limitata.

Se è libera la visualizzazione prosegue oltre i limiti di taratura (per valori inferiori all'inizio scala e superiori al fondo scala) e può essere posizionata a piacimento anche in modo inverso (inizio scala > fondo scala); i set sono liberamente impostabili.

Se è limitata il display visualizza UFL quando la variabile di ingresso è inferiore all'inizio scala e OFL quando la variabile di ingresso è superiore al fondo scala; il fondo scala deve essere imperativamente maggiore dell'inizio scala (lo strumento controlla automaticamente la correttezza delle impostazioni); i set vengono accettati solo all'interno dei limiti prefissati.

Il display indica per un secondo "range"; impostare, mediante i tasti **UP** e **DOWN**, uno dei seguenti numeri:

0 = scala di lettura non limitata

1 = scala di lettura limitata

INTEGRAZIONE

Il display indica "Int" per un secondo.

Con i tasti **UP** e **DOWN** è possibile modificare il valore da 0 a 4.

L'integrazione fa aumentare proporzionalmente al numero impostato il numero di letture e di medie prima della visualizzazione della variabile di ingresso.

TIPO DI ALLARME PER IL SET 1

Il display indica "OUt 1" per un secondo circa e poi il tipo di allarme. (vedi figure 9A...9H)

Con i tasti **UP** e **DOWN** è possibile selezionare in sequenza uno degli otto tipi di allarme disponibili.

TIPO DI ALLARME PER IL SET 2

Il display indica "OUt 2" per un secondo circa e poi il tipo di allarme. (vedi figure 9A...9H)

Con i tasti **UP** e **DOWN** è possibile selezionare in sequenza uno degli otto tipi di allarme disponibili.

TIPO DI ALLARME PER IL SET 3

Il display indica "OUT 3" per un secondo circa e poi il tipo di allarme. (vedi figure 9A...9H)

Con i tasti **UP** e **DOWN** è possibile selezionare in sequenza uno degli otto tipi di allarme disponibili.

TIPO DI ALLARME PER IL SET 4

Il display indica "OUT4" per un secondo circa e poi il tipo di allarme. (vedi figure 9A...9H)

Con i tasti **UP** e **DOWN** è possibile selezionare in sequenza uno degli otto tipi di allarme disponibili.

ROTTURA CAVI

Il display indica "ALL n" (valore standard che indica funzionamento normale degli allarmi nel caso di rottura dei cavi di ingresso).

Con il tasto **UP** si modifica in "ALL F" cioè allarme forzato: con questa programmazione in caso di anomalia i relè assumono uno stato definito indipendentemente dai set e dal tipo di allarme prescelto.

STATO DEI RELÈ 1 e 2 IN CASO DI ROTTURA DEL CAVO

Il display indica "F 1 2" e i due led R1 e R2 sono spenti.

I led indicano quale deve essere lo stato del relè in caso di rottura dei cavi (led spento: relè OFF; led illuminato: relè ON).

Premendo il tasto **UP** in sequenza si ottengono le diverse situazioni possibili:

LED	Stato Relè 1	LED	Stato Relè 2
R1 ON	ON	R2 OFF	OFF
R1 OFF	OFF	R2 ON	ON
R1 ON	ON	R2 ON	ON

STATO DEI RELÈ 3 e 4 IN CASO DI ROTTURA DEL CAVO

Il display indica "F 3 4" e i due led R3 e R4 sono spenti.

I led indicano quale deve essere lo stato del relè in caso di rottura dei cavi (led spento: relè OFF; led illuminato: relè ON).

Premendo il tasto **UP** in sequenza si ottengono le diverse situazioni possibili:

LED	Stato Relè 3	LED	Stato Relè 4
R3 ON	ON	R4 OFF	OFF
R3 OFF	OFF	R4 ON	ON
R3 ON	ON	R4 ON	ON

FUNZIONE DEGLI INGRESSI DIGITALI

Il display indica "Inp" per un secondo circa.

Con i tasti **UP** e **DOWN** è possibile modificare il valore da 0 a 5.

- 0= IN1 esegue la taratura di zero
IN2 esegue la taratura di fondo scala
- 1= IN1 esegue l'azzeramento della lettura
IN2 hold (congela la lettura presente al momento in cui viene fornito il comando)
- 2= IN1 esegue l'azzeramento della lettura
IN2 peak-hold (registra e visualizza il valore di picco raggiunto dall'ingresso analogico)
- 3= IN1 incrementa il valore del SET1
IN2 decrementa il valore del SET1
- 4= IN1 azzerata il totalizzatore
IN2 non ha funzioni
- 5= IN1 funzione ausiliaria
IN2 non ha funzioni

DECIMAL POINT DELLA PORTATA TOTALIZZATA

Selezionare la posizione del punto decimale.

Il display indica "999999" (assenza di decimal point).

Con il tasto **UP** il decimal point si sposta in successione per una della seguenti scale: "99999.9" "9999.99" "999.999" "99.9999" "9.99999"

PORTATA TOTALIZZATA CON INGRESSO ANALOGICO A ZERO

Il display indica "IS t".

Con i tasti **UP** e **DOWN** è possibile modificare il valore da 0 a 999999.

PORTATA TOTALIZZATA CON INGRESSO ANALOGICO A FONDO SCALA

Il display indica "FS t".

Con i tasti **UP** e **DOWN** è possibile modificare il valore da 0 a 999999.

BANDA MORTA DELLA PORTATA TOTALIZZATA

Il display indica "b t".

Impostare la banda morta a inizio scala nel range 0,1 ... 9,9 %.

La percentuale è riferita alla variabile misurata.

PASSWORD

Il display indica "PASS".

Impostare il valore di password desiderato; il numero deve essere compreso nel range 1...99999.

Se viene impostato il numero zero la password è esclusa.

Se la password, dopo essere stata impostata, viene smarrita è possibile accedere ai programmi impostando il valore 21204.

LIVELLO DELLA PASSWORD

Questo programma viene presentato nel menù di configurazione solo se è stata programmata una password diversa da zero.

Sul display compare per un secondo la dicitura "L.PASS".

Selezionare quali parti di programma devono essere accessibili con la password selezionando uno dei seguenti numeri:

0 = configurazione

1 = parametrizzazione + configurazione

2 = esercizio + parametrizzazione + configurazione

PROGRAMMAZIONE MANUALE

Questo livello di programmazione viene utilizzato per la verifica della funzionalità dell'impianto.

Premendo contemporaneamente i tasti **UP+DOWN** per 3 secondi a partire dal livello operativo (e non da altre programmazioni) si entra nel livello di "manuale".

Indipendentemente dal loro stato precedente i quattro relè si diseccitano.

Il display indica "MAn U1" lampeggiante.

Con il tasto **ENTER** è possibile eccitare il relè 1.

Il led R1 ne indica lo stato o meno di eccitazione.

Premendo il tasto **UP** si passa al relè 2; il relè 1 rimane nello stato prescelto.

Il display indica "MAn U2".

Con il tasto **ENTER** è possibile eccitare il relè 2.

Il led R2 ne indica lo stato o meno di eccitazione.

Premendo il tasto **DOWN** si può tornare al relè precedente.

Premendo il tasto **UP** si passa al relè 3; il relè 2 rimane nello stato prescelto.

Il display indica "MAn U3".

Con il tasto **ENTER** è possibile eccitare il relè 3.

Il led R3 ne indica lo stato o meno di eccitazione.

Premendo il tasto **DOWN** si può tornare al relè precedente.

Premendo il tasto **UP** si passa al relè 4; il relè 3 rimane nello stato prescelto.

Il display indica "MAn U4".

Con il tasto **ENTER** è possibile eccitare il relè 4.

Il led R4 ne indica lo stato o meno di eccitazione.

Premendo il tasto **DOWN** si può tornare al relè precedente.

Premendo contemporaneamente i tasti **UP+DOWN** si esce ed i relè assumono nuovamente il loro corretto stato in base ai programmi introdotti ed alla variabile di ingresso.

PROGRAMMAZIONE TARATURA

L'operazione di taratura consente di associare due valori della variabile di ingresso (inizio e fondo scala) ai due valori di lettura programmati ai parametri "lettura a inizio scala" e "lettura a fondo scala" presenti nei programmi di configurazione.

Il dispositivo viene consegnato con la seguente taratura: ingresso = 4..20mA - lettura = 0...1000.

Nel caso in cui non sia necessario variare la taratura dell'ingresso, ad esempio per realizzare una scala con Ingresso = 4...20mA - lettura = -1000...9000 è sufficiente programmare i parametri "lettura a inizio scala" e "lettura a fondo scala" (vedi paragrafo PROGRAMMAZIONI DI CONFIGURAZIONE) rispettivamente a -1000 e 9000.

Nel caso in cui sia necessario variare la taratura selezionare il tipo di ingresso 4...20; 0...10 oppure IS-FS e procedere come segue:

PROCEDURA UTILIZZANDO LA TASTIERA

Alla taratura mediante tastiera si accede premendo il tasto **PGM** per tre secondi consecutivi dopo l'ultima programmazione di configurazione.

Per effettuare questa operazione occorre avere l'indicatore collegato con la variabile di ingresso (reale o calibratore).

Predisporre l'ingresso con zero milliampere (o con il valore di inizio scala desiderato).

Entrare in taratura.

Il display indica "tar. IS" - se viene premuto il tasto **ENTER** il display indica "attend" e internamente vengono eseguiti tutti i rilevamenti per la registrazione della taratura (può essere un tempo anche lungo specie se la variabile non è perfettamente stabile).

Terminata l'acquisizione il display indica "tar FS" ; inserire 20 milliampere (o il valore di fondo scala desiderato) in ingresso e premere il tasto **ENTER**.

Il display indica "attend" e registra il fondo scala.

È possibile "saltare" una o entrambe le tarature premendo il tasto **PGM** anziché il tasto **ENTER**.

PROCEDURA UTILIZZANDO GLI INGRESSI DIGITALI

Per effettuare questa operazione occorre avere l'indicatore collegato con la variabile di ingresso (reale o calibratore).

Il programma di configurazione "inp" deve essere settato a zero.

Predisporre l'ingresso con zero milliampere (o con il valore di inizio scala desiderato).

Fornire il segnale all'ingresso IN1 (chiudere il contatto mostrato in figura 2).

Il display registra la taratura di inizio scala.

Inserire 20 milliampere (o il valore di fondo scala desiderato) in ingresso.

Fornire il segnale all'ingresso In2 (chiudere il contatto mostrato in figura 2).

Il display registra la taratura di fondo scala.

CICLO DI FUNZIONAMENTO e VISUALIZZAZIONI

Lo strumento legge la variabile di ingresso e la visualizza sul display in funzione delle programmazioni eseguite.

I led F, T e P specificano qual'è la visualizzazione corrente:

Led F illuminato : visualizzazione della portata istantanea

Led T illuminato : visualizzazione della portata totalizzata

Led P illuminato : visualizzazione della pressione

Led "cavo interrotto" illuminato : errore del loop 4..20mA di ingresso

Se lo strumento è impostato come indicatore di portata (led P spento) attraverso la pressione del tasto T/F per 3 sec è possibile commutare la visualizzazione tra la portata istantanea e la portata totalizzata; la scelta eseguita viene memorizzata; al raggiungimento della portata massima totalizzata (9999999) il display si azzerà e prosegue.

FUNZIONI SPECIALI

DEFAULT PROGRAMMI

La procedura riconduce tutti i programmi dello strumento ad i valori di default fissati in sede di fabbricazione. L'accesso è possibile premendo e tenendo premuto il tasto DOWN, dopo circa 8...10sec il display visualizza "def"; confermare con il tasto ENTER.

DEFAULT TARATURA

La procedura riconduce il valore di taratura dello strumento al valore di default fissato in sede di fabbricazione. L'accesso è possibile premendo e tenendo premuto il tasto UP, dopo circa 8...10sec il display visualizza "def"; confermare con il tasto ENTER.

SELEZIONE DEL MODELLO

Il dispositivo può operare come
 indicatore di pressione (default)
 indicatore di portata

INDICATORE DI PRESSIONE

Il tasto T/F non è abilitato.

È solo visibile il valore 4...20mA adeguatamente ingegnerizzato attraverso i parametri programmati.

Il led "P" è illuminato; i led "T" ed "F" sono spenti

INDICATORE DI PORTATA

Mediante il tasto T/F si possono scegliere la visualizzazione di:

- portata istantanea (led F illuminato)
- portata totalizzata (led T illuminato)

Il led P è spento

IMPOSTAZIONE

Premendo contemporaneamente i tasti **PGM+T/F** per 3 secondi a partire dal livello operativo (e non da altre programmazioni) si entra nel livello di impostazione del modello.

Il display indica "t oFF" (pressione).

Mediante il tasto **UP** è possibile variare la selezione in "t on"(portata).

L'impostazione deve essere confermata con il tasto **ENTER**

TARATURA

Il dispositivo viene consegnato tarato con la seguente scala : Ingresso 4..20mA - Lettura 0...1000

Le procedure di taratura sono indicate al paragrafo "programmazioni di taratura".

È consigliabile ripetere annualmente il ciclo di taratura.

MANUTENZIONE

Non sono presenti nel dispositivo parti soggette alla manutenzione.

RIPARAZIONE

Ogni intervento di riparazione deve essere eseguito dalla ditta costruttrice o da un suo rappresentante autorizzato.

Imballare con cura lo strumento, inserendo all'interno una descrizione sintetica e completa circa la natura del guasto ed inviare il tutto alla ditta costruttrice.

MAGAZZINAGGIO

Temperatura di stoccaggio -20...50°C

Umidità relativa 0...95% non condensante.

Sono preferibili ambienti asciutti e non polverosi

Evitare l'esposizione a esalazioni acide corrosive

Non lavare i prodotti con acqua

Evitare l'ingresso di liquidi nei circuiti interni

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia, su difetti di produzione, valida 12 mesi dalla data di consegna; la garanzia non copre dispositivi che risultino manomessi, impropriamente riparati o utilizzati in modo non conforme alle avvertenze di utilizzazione.

Per le regole di assistenza riferirsi alle "Condizioni generali di assistenza".

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Documento: FT00100 rev. 0.02 del 04/12/2001	
Redatto:	<i>R. Costelli</i>
Verificato:	<i>D. Vellere</i>
Verificato:	<i>E. Maraschi</i>
Validato:	<i>P. Bruno</i>